Checkliste Sichtkontrolle Palettenregal

Für die regelmäßige Sichtkontrolle zwischen zwei Regalprüfungen. Jeden Prüfpunkt ansehen und ankreuzen. Mängel in der Spalte Bemerkung mit Lage beschreiben (Gang, Feld, Ebene) und sofort an die verantwortliche Person melden.

DATUM _____ **LAGER / REGALZEILE** _____ **GEPRÜFT VON** _____

Nr.	Prüfpunkt	i. O.	Mangel	Bemerkung (Lage, Ampel, Maßnahme)
Rahmen und Stützen				
1	Stützen ohne Beulen, Knicke oder seitliche Verformung, besonders im unteren Bereich	☐	☐	
2	Diagonal- und Horizontalstreben vollständig, gerade und fest verschraubt	☐	☐	
3	Rahmen stehen senkrecht ohne erkennbare Schieflage	☐	☐	
Traversen und Sicherungen				
4	Traversen ohne bleibende Durchbiegung und ohne Anfahrspuren	☐	☐	
5	Sicherungsstift an jedem Traversenanschluss vorhanden	☐	☐	
6	Traversenhaken vollständig eingehängt, Anschlüsse ohne Risse	☐	☐	
7	Zubehör wie Durchschubsicherungen und Auflagen vollständig und unbeschädigt	☐	☐	
Boden und Verankerung				
8	Bodenanker an jeder Fußplatte vorhanden und fest	☐	☐	
9	Fußplatten liegen vollflächig auf, Unterlegplatten sitzen fest	☐	☐	
10	Hallenboden an den Fußplatten ohne Risse oder Abplatzungen	☐	☐	
Beladung und Kennzeichnung				
11	Belastungsschild vorhanden, lesbar und passend zum aktuellen Aufbau	☐	☐	
12	Lasten innerhalb der Angaben auf dem Belastungsschild	☐	☐	
13	Paletten unbeschädigt, mittig und gerade eingelagert, ohne Überstand in den Gang	☐	☐	
Umgebung				
14	Anfahrschutz an Gangenden und Durchfahrten vorhanden und nicht verbogen	☐	☐	
15	Gänge und Übergabeplätze frei von abgestellten Paletten und Gegenständen	☐	☐	
16	Gesperrte Fächer weiterhin entladen, abgesperrt und gekennzeichnet	☐	☐	

Ampel bei Funden

- **Rot:** Fach sofort entladen, Bereich sperren und kennzeichnen, Regalprüfer verständigen.
- **Gelb:** Mangel melden, betroffene Fächer nicht neu beladen, Instandsetzung veranlassen.
- **Grün:** geringer Befund, notieren und bei der nächsten Kontrolle erneut ansehen.

Im Zweifel einen Fund wie die höhere Stufe behandeln. Verformte Bauteile nie selbst richten, sondern tauschen lassen.

MASSNAHMEN VERANLASST AM _____ **NÄCHSTE SICHTKONTROLLE AM** _____ **UNTERSCHRIFT** _____

Ersetzt nicht die jährliche Prüfung durch eine befähigte Person nach DIN EN 15635.